

**Important Notes:**  
*Please read before installing.*

**English**

- CAUTION:** Use only with permanently installed fixtures with dimmable screw-in compact fluorescent, dimmable screw-in LED, halogen, or incandescent lamps. To avoid overheating and possible damage to other equipment, do not use to control receptacles, motor-driven appliances, or transformer-supplied appliances.
- Install in accordance with all national and local electrical codes.
- Only one Dimmer can be used in a 3-way circuit.
- When no "grounding means" exist in wallbox, the 2011 National Electrical Code (NEC) allows a control to be installed as a replacement if 1) a nonmetallic, noncombustible faceplate is used with nonmetallic attachment screws or 2) the circuit is protected by a ground fault circuit interrupter (GFCI). When installing a control according to these methods, cap or remove green wire before screwing control into wallbox.
- For new installations, install a test switch before installing the Dimmer.
- Protect Dimmer from dust and dirt when painting or spackling.
- It is normal for the Dimmer to feel warm to the touch during operation.
- Clean dimmer with a soft damp cloth only. Do not use any chemical cleaners.*
- For indoor use only.
- Controls must be mounted vertically. See stamp on control for correct positioning.

**Notas importantes:**  
*Por favor lea antes de realizar la instalación.*


**Español**

- PRECAUCIÓN:** Utilizar únicamente con luminarias de instalación fija y con los siguientes focos roscaados y atenuables: lámpara fluorescentes compactas autobalastadas, LED y halógenos o incandescentes. Para evitar sobrecalentamientos y posibles daños a otros equipos, no lo utilice para controlar receptáculos ni electrodomésticos a motor o con transformador.
- Realice la instalación de acuerdo con todos los códigos eléctricos nacionales y locales.
- En un circuito de 3-vías puede utilizarse sólo un atenuador.
- Cuando no hay "medios de conexión a tierra" dentro de la caja de pared para un control existente, el 2011 National Electrical Code (NEC) Código eléctrico nacional) permite la instalación de un control como reemplazo en tanto 1) se utilice una placa frontal no combustible con tornillos de aneXión no metálicos o 2) el circuito se proteja a través de un interruptor de circuitos de falla de tierra (GFCI). Cuando instale un control de acuerdo con estos métodos, cubra o retire el cable verde antes de atornillar el atenuador en la caja de pared.
- Para las instalaciones nuevas, instale un interruptor de prueba antes de instalar el atenuador.
- Proteja el atenuador contra el polvo y la suciedad al pintar o reparar las paredes.
- Es normal que el atenuador se sienta tibio al tacto durante su funcionamiento.
- Limpie el atenuador con un paño suave y húmedo solamente. No use productos químicos de limpieza.*
- Sólo para uso en interiores.
- Los controles deben montarse verticalmente. El grabado del control muestra la posición correcta.

**Remarques importantes :**  
*Veillez lire les directives avant l'installation.*

**Français**

- ATTENTION :** Utilisez seulement avec des appareils d'éclairage installés en permanence avec des ampoules à incandescence ou halogènes ou à DEL à intensité réglable, vissées, compactes, fluorescentes. Pour éviter la surchauffe et ne pas endommager d'autres appareils, ne pas utiliser pour contrôler une prise de courant murale ou un appareil motorisé ou alimenté par transformateur.
- Effectuez l'installation conformément à tous les codes d'électricité locaux et nationaux.
- Un seul gradateur peut être utilisé dans un circuit à 3-voies.
- Si aucun dispositif de mise à la terre n'existe dans le boîtier mural d'une commande existante, le 2011 National Electrical Code (NEC, code électrique national) autorise l'installation d'un commande en guise de remplacement à condition 1) qu'une têtère non-métallique et non-combustible soit utilisée avec des vis de fixation non-métalliques, ou 2) que le circuit soit protégé par un disjoncteur de fuite de terre (GFCI). Lors de l'installation d'un commande en fonction de ces méthodes, couvrez le fil vert d'un capuchon ou retirez-le avant de visser le commande dans le boîtier mural.
- Pour de nouvelles installations, faites un essai avec un interrupteur ordinaire avant d'installer le gradateur.
- Lors de la peinture des pièces ou de finition de plâtre, protégez toujours le gradateur contre la poussière et les saletés.
- Il est normal que le gradateur soit chaud au toucher durant le fonctionnement.
- Nettoyez le gradateur à l'aide d'un chiffon doux humide seulement. N'employez aucun nettoyeur chimique.*
- Pour installation à l'intérieur seulement.
- Montez les contrôles à la verticale. Pour un positionnement exact, voir l'estampage sur le contrôle.



For more information | Para más información | Pour plus d'information [www.lutron.com](http://www.lutron.com)  
Divia®, Lumea®, Skylark Contour®, Skylark® C•L® Dimmer

Compact Fluorescent/LED/  
Atenuador para lámpara  
fluorescente compacta/  
autobalastada/LED/halógeno/  
incandescente

Gradateur pour ampoules  
fluorescentes compactes/  
à DEL/ampoules incandescentes/  
halogènes

030-1546 Rev. A  
08/2012

U.S.A. | Canadá | Caribbean | E.U.A. | Caribe | É.-U. | Caraïbes  
**1.800.523.9466**

México | Mexique  
**+1.888.235.2910**  
Others | Otros | D'autres  
**+1.610.282.3800**  
Fax | Télécopieur  
**+1.610.282.6311**

030-1546 Rev. A  
08/2012

**IMPORTANT | IMPORTANTE | IMPORTANT**

When using CFLs or LEDs with this dimmer, only bulbs marked or rated as DIMMABLE can be used.

For a complete list of approved DIMMABLE CFLs and LEDs please visit [www.lutron.com/dimcflled](http://www.lutron.com/dimcflled) or call 1.800.523.9466.

Cuando emplee lámparas fluorescentes compactas autobalastadas o LED con este atenuador, sólo podrá utilizarlos si están marcados o clasificados como ATENUABLES.







Para obtener una lista completa de focos ATENUABLES lámpara fluorescente compacta autobalastada y LED aprobados, visite [www.lutron.com/dimcflled](http://www.lutron.com/dimcflled) o llame al 1.888.235.2910.

Pour l'utilisation d'ampoules AFC ou à DEL avec ce gradateur, seules les ampoules conçues pour gradateur estampillées « DIMMABLE » peuvent être utilisées.

Pour obtenir la liste complète des ampoules AFC et à DEL approuvées et estampillées « DIMMABLE », visitez le site [www.lutron.com/dimcflled](http://www.lutron.com/dimcflled) ou composez le numéro 1.800.523.9466.

Lutron Electronics Co., Inc.  
7200 Suter Road, Coopersburg, PA  
18036-1299, U.S.A.

See written instructions at right | Ver instrucciones detalladas a la derecha | Voir les directions écrites à la droite



**English**

**C•L® Dimmer**  
120 V~  
60 Hz

INC/HAL 600 W  
Incandescent/  
Halogen

OR


CFL 150 W  
Compact Fluorescent  
CFL/LED

LED

See table on reverse for multigang and mixed-bulb-type installation

Models:  
DVCL-153P | DVWCL-153P | DVSCCL-153P (Divia®)  
LGCL-153P (Lumea®)  
CTCL-153P (Skylark Contour®) | SCL-153P (Skylark®)

Please refer to corresponding illustrations at left



**Limited Warranty**  
(Valid only in the U.S.A., Canada, Puerto Rico, and the Caribbean.)

Lutron will, at its option, repair or replace any unit that is defective in materials or manufacture within one year after purchase. For warranty service, return unit to place of purchase or mail to Lutron at 7200 Suter Rd., Coopersburg, PA 18036-1299, postage pre-paid.

This warranty is in lieu of all other express warranties, and the implied warranty of merchantability is limited to one year from purchase. This warranty does not cover the cost of installation, removal or reinstallation, or damage resulting from misuse, abuse, or damage from improper wiring or installation. This warranty does not cover incidental or consequential damages.

LUTRON'S LIABILITY ON ANY CLAIM FOR DAMAGES ARISING OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE MANUFACTURE, SALE, INSTALLATION, DELIVERY, OR USE OF THE UNIT SHALL NEVER EXCEED THE PURCHASE PRICE OF THE UNIT.

This warranty gives you specific legal rights, and you may have other rights which vary from state to state. Some states do not allow the exclusion or limitation of incidental or consequential damages, or limitation on how long an implied warranty may last, so the above limitations may not apply to you.

Lutron, Divia, Lumea, Skylark Contour, Skylark, and C•L are registered trademarks of Lutron Electronics Co., Inc. NEC is a registered trademark of the National Fire Protection Association, Quincy, Massachusetts.

© 2012 Lutron Electronics Co., Inc.

**Español**

**Atenuador C•L®**  
120 V~  
60 Hz

INC/HAL 600 W  
Incandescent/  
halógeno

OR


CFL/LFCA 150 W  
Lámpara fluorescente  
compacta autobalastada  
LFCAL/LED

LED

See table on reverse for multigang and mixed-bulb-type installation

Models:  
DVCL-153P | DVWCL-153P | DVSCCL-153P (Divia®)  
LGCL-153P (Lumea®)  
CTCL-153P (Skylark Contour®) | SCL-153P (Skylark®)

Por favor consulte los ejemplos ilustrados a la izquierda



**Garantía limitada**  
(Válida solamente en E.U.A., Canadá, Puerto Rico y el Caribe.)

Lutron reparará o reemplazará, a su criterio, cualquier unidad que presente fallas en sus materiales o fabricación dentro del año posterior a su compra. Para obtener el servicio de garantía, devuelva la unidad al lugar donde la adquirió o envíela a Lutron, 7200 Suter Rd., Coopersburg, PA 18036-1299, con servicio postal prepagado.

Esta garantía reemplaza a toda otra garantía expresa; la garantía implícita de comerciabilidad está limitada a un año desde la fecha de compra. Esta garantía no cubre el costo de instalación, de remoción ni de reinstalación, ni daños causados por uso incorrecto o abuso, ni daños resultantes de un cableado o una instalación incorrectos. Esta garantía no cubre daños incidentales ni indirectos.

LA RESPONSABILIDAD DE LUTRON ANTE UNA DEMANDA POR DAÑOS DEBIDOS A LA FABRICACIÓN, VENTA, INSTALACIÓN, ENTREGA O USO DE LA UNIDAD, O RELACIONADOS CON ESTOS PROCESOS, NO EXCEDERÁ EN NINGÚN CASO EL PRECIO DE COMPRA DE LA UNIDAD.

La presente garantía le otorga derechos legales específicos, pero podría tener también otros derechos que varían según el estado. Algunos estados no permiten la exclusión o limitación de los daños incidentales o indirectos, ni limitaciones en la duración de las garantías implícitas, de modo que dichas limitaciones pueden no ser aplicables en su caso.

Lutron, Divia, Lumea, Skylark Contour, Skylark y C•L son marcas registradas de Lutron Electronics Co., Inc. NEC es una marca registrada de National Fire Protection Association, Quincy, Massachusetts.

© 2012 Lutron Electronics Co., Inc.

**Français**

**Gradateur C•L®**  
120 V~  
60 Hz

INC/HAL 600 W  
Incandescent/  
halogène

OR


CFL/AFC 150 W  
Ampoule fluorescente  
compacte  
autobalastée  
AFC/DEL

LED

See table on reverse for multigang and mixed-bulb-type installation

Modèles:  
DVCL-153P | DVWCL-153P | DVSCCL-153P (Divia®)  
LGCL-153P (Lumea®)  
CTCL-153P (Skylark Contour®) | SCL-153P (Skylark®)

Veillez vous référer à l'illustration correspondante à gauche



**Garantie limitée**  
(Valide seulement aux États-Unis, au Canada, à Porto Rico et aux Caraïbes.)

Lutron réparera ou remplacera, à son choix, tout appareil jugé défectueux quant aux matériaux ou la fabrication, pendant un an après la date d'achat. Pour le service de garantie, retournez l'appareil au détaillant ou à Lutron par poste affranchie au 7200 Suter Rd., Coopersburg, PA 18036-1299 U.S.A.

Cette garantie remplace toute autre garantie expresse et la garantie implicite de qualité marchande est limitée à une durée d'un an suivant l'achat. Cette garantie ne couvre pas les frais d'installation, de retrait ou de réinstallation, ni les dommages résultant d'un mauvais usage, d'abus, d'un mauvais câblage ou d'une installation inadéquate. Cette garantie ne couvre pas les dommages indirects ou consécutifs.

LA RESPONSABILITÉ DE LUTRON QUANT À TOUTERÉCLAMATION POUR DOMMAGES DÉCOULANT DE OU LIÉS À LA FABRICATION, LA VENTE, L'INSTALLATION, LA LIVRAISON OU L'USAGE DE L'APPAREIL NE POURRA EN AUCUN CAS EXCÉDER SON PRIX D'ACHAT.

Cette garantie vous accorde des droits légaux précis et il se peut que vous ayez aussi d'autres droits, selon les États ou Provinces. Certains États ne permettent pas de limiter ou d'exclure les dommages indirects ou consécutifs ni de limiter quant à la durée de la garantie implicite, alors les limites ci-dessus peuvent ne pas s'appliquer dans votre cas.

Lutron, Lumea, Skylark Contour, Skylark et C•L sont des marques déposées de Lutron Electronics Co., Inc. NEC est une marque déposée de National Fire Protection Association, Quincy, Massachusetts.

© 2012 Lutron Electronics Co., Inc.

English

Dimming Range Adjustment

IMPORTANT NOTES ABOUT YOUR DIMMER

When using CFLs or LEDs with this dimmer, ONLY bulbs marked or rated as DIMMABLE can be used.

- For a complete list of approved DIMMABLE CFLs and LEDs please visit [www.lutron.com/dimcflled](http://www.lutron.com/dimcflled)
- This dimmer has been factory set to dim incandescent/halogen bulbs as well as many LEDs without adjustment.
- Many dimmable CFLs and some dimmable LEDs require adjustment for best operation.
- Some dimmable CFLs and LEDs require a minimum of 2 bulbs for proper operation. For details, see **Approved Dimmable CFL/LED Bulb List** at [www.lutron.com/dimcflled](http://www.lutron.com/dimcflled).

If you are satisfied with the light output and dimming range of your particular bulbs, install wallplate and save these instructions for future reference.

If you wish to verify and set your bulb's best dimming range, please go to the **Dimming Range Adjustment** section below.


Notes about bulb performance:

- Most dimmable CFLs and LEDs will not achieve as low a light level as incandescent or halogen sources.
- The time to turn on and dimming range of dimmable CFLs and LEDs can vary from bulb to bulb and from manufacturer to manufacturer.
- Setting the adjustment dial so that no light output is visible or output is unstable (excessive flickering or flashing) may damage or degrade the bulb.

Dimming Range Adjustment

- Goal:** To set the dimmer to reach the lowest stable light level that can be achieved with your light bulb(s).
- Turn on dimmer switch **1** (shown below). Move **down** slider **2** to lowest light level.
  - Turn **down** (counter-clockwise) adjustment dial **3** to lowest possible dimming level where light output for all bulbs is stable and does not flicker or flash.  
**Note: If dial stops, do not continue to turn.**
  - Turn off dimmer switch **1**, then back on. Verify that all bulbs turn on.
  - If all bulbs do not turn on, turn **up** (clockwise) adjustment dial **3** slightly and repeat step 3.
  - Once all bulbs turn on reliably, install wallplate.
- (See **Wallplate** section located on reverse side at lower left.)

Figure 1: Dimmer Features




Troubleshooting

- Symptom:**
- Bulbs turn off while being dimmed.
  - Bulbs turn on at high light level but do not turn on at a low light level, or take too long to turn on at low end.
  - Bulbs flicker or flash when dimmed to a low light level.
- Solution:**
- Verify all bulbs are marked dimmable, and are on the list of approved CFLs and LEDs ([www.lutron.com/dimcflled](http://www.lutron.com/dimcflled)).
  - Remove wallplate and locate adjustment dial.
  - Turn **up** (clockwise) adjustment dial **3** slowly until symptom is no longer present.
  - Install wallplate once all bulbs are dimming properly. (See **Wallplate** section located on reverse side at lower left.)

Multigang and Mixed-Bulb-Type Installation and Maximum Allowable Wattage

When installing more than one Dimmer in the same wallbox, it may be necessary to remove all inner side sections prior to wiring (see diagram).

Mixing bulb types (\*using a combination of CFL/LED, and Incandescent/Halogen bulbs) and removal of Dimmer side sections may reduce maximum wattage as shown in the chart below.



**\*EXAMPLE:** If one set of side sections is removed and you have two 24 W CFL bulbs installed (Total CFL Wattage = 48 W), you may add up to 300 W of incandescent or halogen lighting.

Total CFL/LED Wattage Installed (Watts per bulb x # of bulbs)	CFL/LED	Maximum Allowable Incandescent/Halogen Wattage*		
		No sides removed	1 side removed	2 sides removed
0 W	+	600 W	500 W	400 W
1 W - 25 W	+	500 W	400 W	300 W
26 W - 50 W	+	400 W	300 W	200 W
51 W - 75 W	+	300 W	200 W	100 W
76 W - 100 W	+	200 W	100 W	50 W
101 W - 125 W	+	100 W	50 W	0 W
126 W - 150 W	+	0 W	0 W	0 W

For assistance, please visit [www.lutron.com/dimcflled](http://www.lutron.com/dimcflled) or call Lutron® Technical Assistance 1.800.523.9466

Español

Ajuste del rango de atenuación

NOTAS IMPORTANTES ACERCA DE SU ATENUADOR

Cuando emplee lámparas fluorescentes compactas autobalastadas o LED con este atenuador, SÓLO podrá utilizarlos si están marcados o clasificados como ATENUABLES.

- Para obtener una lista completa de focos ATENUABLES lámpara fluorescente compacta autobalastada y LED aprobados, visite [www.lutron.com/dimcflled](http://www.lutron.com/dimcflled)
- Este atenuador ha sido ajustado en fábrica para atenuar los focos halógenos/incandescentes así como muchos LEDs sin ajuste.
- Muchos lámparas fluorescentes compactas autobalastadas atenuables y algunos focos LED atenuables requieren un ajuste para una mejor operación.
- Algunas lámparas fluorescentes compactas autobalastadas y LEDs requieren un mínimo de 2 focos para funcionamiento óptimo. Para los detalles, vea **Approved Dimmable CFL/LED Bulb List** en [www.lutron.com/dimcflled](http://www.lutron.com/dimcflled).

Si está conforme con el nivel de luz y el rango de atenuación de los focos que está usando, instale la tapa y conserve estas instrucciones para consulta futura.

Si desea verificar y ajustar el rango óptimo de atenuación de su foco, consulte la sección **Ajuste del rango de atenuación** más adelante.


Notas sobre el rendimiento de lámparas:

- La mayoría de las lámparas fluorescentes compactas autobalastadas y LED atenuables no alcanzarán un nivel de luz tan bajo como los focos halógenos o incandescentes.
- El tiempo de encienden y rango de atenuación de las lámparas fluorescentes compactas autobalastadas y LED atenuables puede variar de un foco a otro y según el fabricante.
- Si se ajusta el disco de ajuste de forma que no se obtiene un nivel inestable (parpadeos o destellos excesivos) podría dañarse o degradarse el foco.

Ajuste del rango de atenuación

- Objetivo:** Ajustar el atenuador el nivel más bajo posible de luz estable con su foco(s).
- Encienda el atenuador **1** (se muestra a continuación). Mueva el deslizador **2** hasta el más bajo nivel de luz.
  - Gire el disco de ajuste **3** hacia **abajo** (en sentido antihorario) al nivel más bajo posible atenuación en la salida de luz de todas las bombillas es estable y no parpadea o flash.  
**Nota: Si el disco se detiene, deje de girarlo.**
  - Gire el atenuador **1** **apague** y **vuelva** a encenderlo. Verificar que todos los focos se enciendan.
  - Si no se encienden todos los focos, gire el disco de ajuste **3** ligeramente hacia **arriba** (en sentido horario) y repita el paso 3.
  - Cuando todos los focos para activar de forma fiable, instale la placa de pared.  
(Ver la sección **Placa de pared** situado en el lado inverso abajo a la izquierda.)

Figura 1: Características del atenuador




Solución de problemas

- Síntomas:**
- Los focos se apagan cuando se les atenúa.
  - Los focos se encienden con ajuste de luz alta pero no se encienden con ajuste de luz baja, o demora demasiado para encenderse en el extremo bajo.
  - Los focos parpadean o destellan cuando se atenúan a un nivel bajo.
- Solución:**
- Verifique todas los focos están marcados o clasificados como atenuables, y están en la lista de LFCA y LED aprobados ([www.lutron.com/dimcflled](http://www.lutron.com/dimcflled)).
  - Retire la placa de pared y busque el disco de ajuste.
  - Gire el disco de ajuste **3** lentamente hacia **arriba** (en sentido horario) hasta que ya no se advierta el síntoma.
  - Cuando todos los focos se atenúen correctamente, instale la placa de pared.  
(Ver la sección **Placa de pared** situado en el lado inverso abajo a la izquierda.)

Potencia máxima permitida en instalaciones con múltiples dispositivos y con focos combinados

Cuando se instala más de un atenuador en la misma caja de empotrar, puede ser necesario retirar todas las secciones laterales internas antes de cablear (ver diagrama).

La combinación de tipos de focos diferentes (\*uso combinado de lámparas fluorescentes compactas autobalastadas/LED e incandescentes/halógenos) y la extracción de secciones laterales del atenuador pueden requerir una reducción de la potencia máxima, como se muestra a continuación.



**\*EJEMPLO:** Si se retira un conjunto de secciones laterales y se tienen dos focos lámpara fluorescente compacta autobalastada (LFCA) de 24 W instalados (potencia LFCA total = 48 W), se podrán agregar hasta 300 W de iluminación halógena o incandescente.

Potencia total instalada LFCA/LED (Watts por foco x No de focos)	CFL/LFCA/LED	Potencia máxima permitida para focos halógenos/incandescentes*		
		Con laterales completos	1 lateral extraído	2 laterales extraídos
0 W	+	600 W	500 W	400 W
1 W - 25 W	+	500 W	400 W	300 W
26 W - 50 W	+	400 W	300 W	200 W
51 W - 75 W	+	300 W	200 W	100 W
76 W - 100 W	+	200 W	100 W	50 W
101 W - 125 W	+	100 W	50 W	0 W
126 W - 150 W	+	0 W	0 W	0 W

Para solicitar asistencia, visite [www.lutron.com/dimcflled](http://www.lutron.com/dimcflled) o comuníquese con el Soporte Técnico de Lutron® al 1.888.235.2910

Français

Réglage de la plage de variation d'intensité

REMARQUES IMPORTANTES À PROPOS DU GRADATEUR

Pour l'utilisation d'ampoules AFC ou à DEL avec ce gradateur, SEULES les ampoules conçues pour gradateur marquées « DIMMABLE » peuvent être utilisées.

- Pour obtenir la liste complète des ampoules AFC et à DEL approuvées et estampillées « DIMMABLE », visitez le site [www.lutron.com/dimcflled](http://www.lutron.com/dimcflled)
- Ce gradateur a été réglé en usine pour contrôler l'intensité d'éclairage des ampoules incandescentes/halogènes ainsi que plusieurs DELs sans ajustement.
- Beaucoup d'ampoules AFC à intensité réglable et certaines ampoules à DEL à intensité réglable nécessiter un ajustement pour le meilleur fonctionnement.
- Certaines ampoules AFC et DEL exigent un minimum de 2 ampoules pour un fonctionnement correct. Pour les détails voir **Approved Dimmable CFL/LED Bulb List** au [www.lutron.com/dimcflled](http://www.lutron.com/dimcflled).

Si vous êtes satisfait de la luminosité et de la plage de réglage des ampoules utilisées, installez la plaque de façade pour conclure l'installation. Gardez la présente feuille d'instruction pour référence ultérieure. Si vous désirez vérifier et régler la plage de variation la plus étendue possible pour les ampoules utilisées, veuillez vous référer au paragraphe intitulé **Réglage de la plage de variation d'intensité** ci-dessous.


Remarques à propos de la performance des ampoules :

- Presque toutes les ampoules AFC ou à DEL à intensité réglable ne pourront pas atteindre un niveau d'éclairage aussi bas que les ampoules incandescentes ou halogènes.
- Le temps pour allumer et la plage de gradation des ampoules AFC ou à DEL à intensité réglable peut varier d'une ampoule à une autre et d'un fabricant à l'autre.
- Le réglage du cadran au point d'extinction ou d'instabilité d'éclairage (scintillement ou clignotement excessif) peut endommager ou réduire la vie utile de l'ampoule.

Réglage de la plage de variation d'intensité

- Objectif :** Régler au gradateur d'atteindre le niveau d'éclairage le plus bas sans scintillement qu'il puisse atteindre avec votre ampoule(s).
- Tournez gradateur **1** (indiqué ci-dessous) sur. Déplacer le curseur **2** vers le bas pour plus bas niveau de lumière.
  - Tournez le cadran de réglage **3** vers le bas (sens anti-horaire) au plus bas niveau de gradation possible, où la production de lumière pour toutes les ampoules est stable et ne clignote pas ou flash.  
**Remarque : ne pas forcer le cadran s'il s'arrête de tourner.**
  - Tournez gradateur **1** éteindre l'appareil, puis rallumez-le. Vérifiez que toutes les ampoules s'allument.
  - Si les ampoules ne s'allument pas toutes, tournez légèrement le cadran de réglage **3** vers le haut (en sens horaire) et répétez l'étape 3.
  - Une fois que toutes les ampoules s'allument de façon fiable, installez la plaque frontale.  
(Voir la section intitulée **Plaque murale** situé sur le côté inverse en bas à gauche.)

Figure 1: Attributs du gradateur




Dépannage

- Symptôme :**
- Les ampoules s'éteignent lors de la réduction d'intensité.
  - Les ampoules s'allument à intensité élevée mais ne s'allument pas à faible intensité, ou prennent trop de temps avant de s'allumer quand seuil bas.
  - Les ampoules scintillent ou clignent lorsque leur intensité est réduite à un faible niveau.
- Solution :**
- Vérifiez que tous les ampoules sont identifiées comme étant « dimmable », et sont sur la liste des AFC et DEL approuvées ([www.lutron.com/dimcflled](http://www.lutron.com/dimcflled)).
  - Retirez la plaque de façade et localisez le cadran de réglage.
  - Tournez lentement le cadran de réglage **3** vers le haut (en sens horaire) jusqu'à ce que le symptôme disparaisse.
  - Une fois que la gradation de toutes es ampoules est satisfaisante, installez la plaque frontale en place.  
(Voir la section intitulée **Plaque murale** situé sur le côté inverse en bas à gauche.)

Jumelage multiple et utilisation simultanée de différents types d'ampoules sur le gradateur-Type, installation et puissance maximale admissible

Si vous installez plus d'un gradateur dans le même boîtier, il se peut qu'il soit nécessaire d'enlever toutes les ailettes latérales internes des contrôles dans le boîtier avant de faire le câblage (voir diagramme).

L'utilisation d'ampoules de différents types (\*une combinaison d'ampoules incandescentes ou halogènes et d'ampoules AFC ou à DEL) et le retrait des ailettes latérales des gradateurs peut réduire la puissance maximale selon les indications du tableau ci-dessous.



**\*EXEMPLE :** Si un jeu d'ailettes latérales est retiré et que deux ampoules AFC de 24 W chacune sont utilisées (puissance AFC totale = 48 W), vous pouvez ajouter un maximum de 300 W d'ampoules à incandescence ou halogènes.

Puissance AFC ou à DEL totale installée (Watts par ampoule x nbre. d'ampoules)	CFL/AFC/LED/DEL	Puissance maximale incandescente ou halogène autorisée*		
		Aucun côté enlevé	1 côté enlevé	2 côtés enlevés
0 W	+	600 W	500 W	400 W
1 W à 25 W	+	500 W	400 W	300 W
26 W à 50 W	+	400 W	300 W	200 W
51 W à 75 W	+	300 W	200 W	100 W
76 W à 100 W	+	200 W	100 W	50 W
101 W à 125 W	+	100 W	50 W	0 W
126 W à 150 W	+	0 W	0 W	0 W

Pour assistance, visitez le site [www.lutron.com/dimcflled](http://www.lutron.com/dimcflled) au veuillez appeler le service d'assistance technique Lutron® 1.800.523.9466